



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Giżycku**

11- 500 Giżycko, ul. Suwalska 3  
tel. (087) 428-54-98 tel. (087) 428- 58- 74  
e-mail: psse.gizycko@sanepid.gov.pl

HK.9020.9.39.2024.MM

Giżycko, 06.03.2025 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
i Zieleni Sp. z o. o.  
11 - 510 Wydminy, ul. Suwalska 20**

**OCENA**

Na podstawie § 20 ust.1, § 21 ust.1, pkt 1, § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniach 12.02.2024 r., 07.10.2024 r., 21.10.2024 r. z **wodociągu publicznego Orłowo**, opisaney w protokołach nr: HK.9020.5.4.2024.MM z dnia 12.02.2024 r., HK.9020.5.61.2024.MM z dnia 07.10.2024 r., HK.9020.5.67.2024.MM z dnia 21.10.2024 r., sprawozdań laboratoryjnych: L-SBW/45/2024, L-SBW/44/2024, LSBW/486/2024, LSBW/550/2024, LSBW/551/2024, LBŚiŻ-OBW/1838/2024, LE-OBŻ/362w/2024 **oraz w ramach kontroli wewnętrznej** – sprawozdania laboratoryjne nr: DŚ/387/24 z dn. 23.05.2024 r., DŚ/388/24 z dnia 23.05.2024 r., SB/60729/05/2024 z dnia 27.05.2024 r., DŚ/385/24 z dn. 23.05.2024 r., DŚ/386/24 z dnia 23.05.2024 r., DŚ/699/24 z dn. 10.08.2024 r., DŚ/700/24 z dnia 10.08.2024 r., DŚ/701/24 z dnia 10.08.2024 r., DŚ/702/24 z dnia 10.08.2024 r., DŚ/926/24 z dnia 29.10.2024 r., DŚ/963/24 z dnia 13.11.2024 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku  
stwierdza przydatność wody do spożycia.**

**UZASADNIENIE**

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Kętrzyn, Laboratorium Środowiskowym PWiK Sp. z o.o., Bystry 25, 11-500 Giżycko, WSSE Olsztyn, SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, sprawozdanie nr: L-SBW/45/2024-sieć- Gawliki Wielkie, szkoła (badanie fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne), sprawozdanie nr: L-SBW/44/2024-sieć- Szczybały Orłowskie 14 (badanie fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne), sprawozdanie nr: SB/60729/05/2024 – SUW - woda uzdatniona (badanie chemiczne i mikrobiologiczne), sprawozdanie nr: DŚ/387/24 - sieć- Gawliki Wielkie, szkoła (badanie fizyczne), sprawozdanie nr: DŚ/388/24 -sieć- Gawliki Wielkie, szkoła (badanie fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne), sprawozdanie nr: DŚ/385/24-sieć-Orłowo 39, (badanie fizyczne), sprawozdanie nr: DŚ/386/24– sieć- Orłowo 39 (badanie chemiczne i mikrobiologiczne), sprawozdanie nr: DŚ/699/24 -sieć- Gawliki Wielkie, szkoła (badanie fizyczne), sprawozdanie nr: DŚ/700/24-sieć- Gawliki Wielkie, szkoła (badanie fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne), sprawozdanie nr: DŚ/701/24 –sieć- Orłowo 39 (badanie fizyczne), sprawozdanie nr: DŚ/702/24 –sieć- Orłowo 39 (badanie chemiczne i mikrobiologiczne), sprawozdanie nr: L-SBW/486/2024-sieć- Gawliki Wielkie, szkoła (badanie fizyczne i mikrobiologiczne), DŚ/926/24 - sieć- Gawliki Wielkie, szkoła (badanie chemiczne) sprawozdanie nr: LE-OBŻ/362w/2024 – sieć- Gawliki Wielkie, szkoła (badanie chemiczne), sprawozdanie nr: LBŚiŻ-OBW/1838/2024 – sieć- Gawliki Wielkie, szkoła (badanie chemiczne), sprawozdanie nr: LSBW/550/2024 -sieć- Gawliki wielkie, szkoła (badanie fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne), sprawozdanie nr: DŚ/963/24-sieć - Szczybały Orłowskie 14 (badanie chemiczne) sprawozdanie nr: L-SBW/551/2024 - sieć- Orłowo 39 (badanie fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne), opisanych jak wyżej odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A,1B,1C,1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

1. Adresat

2. Wójt Gminy Wydminy, 11-510 Wydminy, Plac Rynek 1/1

3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Giżycku  
Joanna Włóka  
mgr inż. higieny i epidemiologii