



1. POMPA ZATAPIALNA FIRMY 80 PZM 5,5/SZ-2

-SZT.2
2. KOLANO STOPOWE Ø100

-SZT.2
3. ZAWÓR ZWROTNY Ø150

-SZT.2
4. KOLANO Ø150

-SZT.2
5. ZASUWA ODCINAJĄCA Ø150

-SZT.2
6. ŁĄCZNIK RURIOWY Ø100 L=1900MM

-SZT.2
8. ŁĄCZNIK RURIOWY Ø160 L=400MM

-SZT.2
10. ODDZIELENIE KOMPORY PŁYWAKOWEJ - PŁASKOWNIK Z BLACHY

-SZT.1
11. PROWADNICA POMPY

-SZT.1
12. PODCIĄG KOLEKTORA TŁOCZNEGO Ø16

-SZT.2
13. RURIOWY WYWIEWNY Ø160PVC L=600MM

-SZT.2
14. RÓZDZIENIA ELEKTRYCZNA Istniejąca

-SZT.2
15. RURA NAWIEWNA Ø160PVC L=2000MM

-SZT.2
16. WSPRNIK RÓZDZIENI

-SZT.2
17. RURIOWY NAPĘTOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Ø200

-SZT.2
18. ŁAPA MOCUJĄCA KOLANA SPRZĘGAJĄCEGO Z PODCIĄDKĄ I NAKRĘTKAMI-SZT.2

-SZT.2
19. PODEST KRAJA WEM A B-400

-SZT.2
20. DRABINKA

-SZT.2

DOM-BUD Suwałki		SPECJALNOŚĆ: SANITARNA	
OBIEKT:	Modernizacja ulic zlokalizowanych na Osiedlu Domków Jednorodzinnych	STADIUM: PB	NR RYS.: 12
ADRES:	Wydminy dz. nr wg wykazu działek	RYS.: Schemat przepompowni ścieków	
		ETAP I	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	mgr inż.Danuta Piszczatowska	SUW-75/90	08.2009
OPRACOWAŁ:	mgr inż.Edyta Łysenko		08.2009
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Bogdan Leszczyński	SUW-62/91	08.2009
INWESTOR:	Gmina Wydminy, ul. Grunwaldzka 74, 11 - 510 Wydminy		