

Wydminy, 08.05.2013r.

Zamawiający:
Gmina Wydminy
ul. Grunwaldzka 74
11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA:

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania RK.272.19.2013.AK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Remont świetlicy w Szczepankach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie, na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

PYTANIE NR 1:

„Proszę o podanie szczegółowych informacji (z jakiego materiału ma być wykonany w/w kominek, wymiary oraz parametry techniczne) kominka, który ma być zakupiony i zamontowany dot. pozycji 47 przedmiaru?”

odpowiedź:

Kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza poprowadzonego w suficie z wykonaniem 5 nawiewów zakończonych kratkami. Zamontować wkład kominkowy o wymiarach 72 szer./64 wys./51 gł, o mocy 24 kW, z prostą szybą żaroodporną; obudowa z kamienia polnego.

PYTANIE NR 2:

„Proszę o podanie dokładnych informacji na temat osprzętu elektrycznego czyli ile ma być zakupionych gniazd, włączników, opraw oświetleniowych, źródeł światła, oraz o podanie parametrów technicznych w/w osprzętu?”

odpowiedź:

- gniazda podwójne zwykłe - 19 szt.
- włączniki zwykłe - 10 szt.
- gniazda bryzgoszczelne - 3 szt.

Oświetlenie (oprawy, źródła światła, ilość): na podstawie nieistotnych zmian naniesionych przez projektanta, w zakresie pomieszczeń na parterze, Wykonawca winien zaprojektować (dobrać ilość, moc) i wykonać instalację elektryczną wewnętrzną opierając się na ogólnych zasadach projektowania wg ogólnie przyjętych norm, przyjmując do wyceny oprawy i źródła światła podstawowe w średnim standardzie.

PYTANIE NR 3:

„Proszę o podanie informacji na temat siatki ogrodzeniowej a dokładnie z jakiego materiału ma być wykonana w/w siatka?”

odpowiedź:

siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze zielonym wys. 1,5 m.

PYTANIE NR 4:

„Z jakiego materiału ma być wykonana brama wjazdowa oraz furtka oraz podanie dokładnych wymiarów bramy i furtki?”

odpowiedź:

- wym. bramy 3 m x 1,5 m, (dwuskrzydłowa),
- wym. furtki 1 m x 1,5 m,

Ramy wypełnione siatką stalową ocynkowaną, powlekaną w kolorze zielonym.

PYTANIE NR 5:

„Proszę o zamieszczenie dokumentacji technicznej dotyczącej wewnętrznych instalacji sanitarnych.”

odpowiedź:

na podstawie nieistotnych zmian naniesionych przez projektanta, w zakresie pomieszczeń na parterze, Wykonawca winien zaprojektować i wykonać instalację sanitarną wewnętrzną opierając się na ogólnych zasadach projektowania wg ogólnie przyjętych norm, przyjmując do wyceny :

łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych:

- montaż kompaktu wc z deską wolnoopadającą (białą) - 1 kpl.,
- montaż umywalki wraz z baterią naumywalkową - 1 kpl.,
- montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.,
- montaż podgrzewacza c.w. o poj. V=5 i 10l - 1 szt.

aneks kuchenny:

- montaż zlewozmywaka stalowego narożnego – 1 szt.,
- montaż baterii zlewozmywakowej - 1 szt.
- montaż podgrzewacza c.w. o poj. V=5 i 10l - 1 szt.

PYTANIE NR 6:

„Brak opisu dotyczącego zewnętrznych instalacji sanitarnych.”

odpowiedź:

opis instalacji sanitarnych zewnętrznych znajduje się w załączniku do SIWZ pn: *opis techniczny przyłączy sanitarnych.*

Załączono również dodatkowe rysunki dotyczące przyłączy sanitarnych. Zał. do SIWZ pn: *dokumentacja rysunkowa do przyłączy sanitarnych.*