

PRZEDMIAR SANITARNY:

W poz 9 powinno być 24,00 mb, w poz 20 winno być 7kpl grzejników, a ich rodzaj powinien być zgodny z założeniami projektu instalacyjnego

W instalacji oddymiania głównej klatki schodowej należy przyjąć koszt wentylatorów , - napowietrzającego i oddymiającego

PRZEDMIAR BUDOWLANY:

Nie powinno być poz 55, nie będą wstawiane drzwi 1,8x2,15, a w poz 56 „montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 1,30x2,14” o EI30 powinny być 2 szt oraz poz 58 – dostawa tych drzwi 2szt (wejście do piwnicy w klatce bocznej i wejście na poddasze w klatce głównej)