

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA WYDMINY  
11-510 WYDMINY  
PL. RYNEK 1/1  
województwo warmińsko-mazurskie

Wszyscy Wykonawcy

**Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców,  
w trybie przetargu nieograniczonego**

NAZWA ZAMÓWIENIA

**Dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych.**

TRYB POSTĘPOWANIA

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.**

**Znak sprawy: KK.271.19.1.2018.MC**

ZATWIERDZAM

Z up. Wójta Gminy

/-/ mgr Alina Romanowicz

Wydminy, dnia 14.08.2018 r.

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy KK.271.19.1.2018.MC podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

#### **I. Treść pytań zadanych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:**

1. Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie techniczne (konstrukcja kotła i palnika) niż wskazane w dokumentacji projektowej będące zgodnej z wymaganiami dyrektywy Ecodesign oraz gabarytach pozwalających na zamontowanie w przewidzianym pomieszczeniu kotłowni?

**ODPOWIEDŹ:**

**Źródło ciepła – stalowy, wodny kocioł grzewczy na pellet drzewny spełniający wymagania dyrektywy WE 125/2009 tj. ECODESIGN. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu jednostki akredytowanej w zakresie badań na zgodność z dyrektywą Ecodesign w całym jej zakresie oraz świadectwa z badań na cały zakres normy PN EN 303-5:2012.**

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotłów o mocy 200 kW każdy z modulacją mocy od 60kW – 200 kW?

**ODPOWIEDŹ: .**

**Moc kotła w zakresie min. 180kW – max 220kW.**

3. Czy zamawiający wymaga, aby kocioł spalał pellet drzewny o określonej jakości?

**ODPOWIEDŹ:**

**Paliwo – pellet drzewny zgodnie z EN 14961-2 w klasie A1 – paliwo podstawowe, A2 i B – paliwo alternatywne.**

4. Czy zamawiający wymaga, aby paliwo było podawane z oddzielnego pomieszczenia w sposób pneumatyczny?

**ODPOWIEDŹ:**

**Paliwo pellet drzewny magazynowany w oddzielnym pomieszczeniu składający się z podłogi z podajnikiem ślimakowym, skąd paliwo będzie przenoszone do zbiornika przy kotle systemem podawania pneumatycznego.**

5. Jako przedmiot zamówienia wymieniony został kocioł, wentylacja mechaniczna, a także armatura sanitarna. W specyfikacji technicznej znajduje się jedynie przedmiar robót dotyczący kotła. Proszę o udostępnienie przedmiaru robót dotyczący pozostałej części zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:**

**Niestety Zamawiający nie dysponuje takimi przedmiarami. Oferent na podstawie dostępnych dokumentów powinien wycenić prace.**