

Zamawiający:  
Gmina Wydminy  
11-510 Wydminy  
Plac Rynek 1/1

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Znak sprawy:  
KK.271.76.2019

## **Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy **KK.271.76.2019** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „**Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawliki Małe**”  
Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania dotyczące powyższego postępowania na, które udziela się odpowiedzi:

**Pytanie 1.:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył kompletną i prawidłową dokumentację techniczną. Jeśli nie, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający załączył kompletną dokumentację.

**Pytanie 2.:** Prosimy o załączenie ważnego pozwolenia na realizację inwestycji.

**Odpowiedź:** Roboty wykonywane będą na zgłoszenie. W załączeniu do odpowiedzi skan zgłoszenia.

**Pytanie 3.:** Prosimy o potwierdzenie, że zdjęcie humusu oraz humusowanie nie należy do przedmiotu zamówienia. Jeśli należą, prosimy o wskazanie ilości robót do wykonania.

**Odpowiedź:** Zdjęcie humusu oraz humusowanie nie należy do przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 4.:** Prosimy o potwierdzenie, że opisane przystanki autobusowe (wraz z zakupem wiat) opisane na rzutach drogi załączonych przez Zamawiającego nie należą do przedmiotu.

**Odpowiedź:** Opisane przystanki autobusowe i wiaty nie należą do przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 5.:** Prosimy o potwierdzenie, że szerokość istniejących dróg o nawierzchni żwirowej jest odpowiednia do wykonania nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami z mieszanki kruszywowej.

**Odpowiedź:** Tak, szerokość istniejących dróg gruntowych jest wystarczająca do wykonania nawierzchni bitumicznej i nie zachodzi konieczność wykonania dodatkowych nasypów.

**Pytanie 6.:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje ścinania poboczy na całej długości przebudowywanej drogi w miejscowości Gawliki Małe.

**Odpowiedź:** W miejscowości Gawliki Małe nie ma konieczności ścinki pobocza na całej długości przebudowywanego odcinka.

**Pytanie 7.:** Prosimy o zweryfikowanie poprawności ilości w pozycji 4 w przedmiarze dot. miejscowości Gawliki Małe.

**Odpowiedź:** Ścinka pobocza występuje tylko na długości odcinka wskazanego w przedmiarze.

**Pytanie 8.:** Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w przedmiarach ilość m3 kruszywa do lokalnego wyrównania drogi jest wystarczająca do prawidłowego wykonania zadania.

**Odpowiedź:** Tak, ilość kruszywa przyjęta do wyrównania jest wystarczająca.

**Pytanie 9.:** W opisie technicznym zapisano, że istniejące urządzenia typu studnie, włązy itp. należy wyregulować. Prosimy o wskazanie ilości urządzeń do regulacji. Prosimy o załączenie SST oraz opis stanu istniejącego urządzeń. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach regulacji Zamawiający nie przewiduje wymiany żadnych elementów na nowe.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się żadnych urządzeń do regulacji.

W załączeniu:

1. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

z up. Wójta Gminy  
  
mgr inż. Beata Witkowska  
Kierownik Referatu Komunalnego