

Wydminy dnia 22.08.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Wydminy
11-510 Wydminy
Plac Rynek 1/1

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Znak sprawy:
KK.271.106.2019

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy **KK.271.106.2019** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „**Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479/3 obręb Siedliska**”

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania dotyczące powyższego postępowania na, które udziela się odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa istniejącego zjazdu bitumicznego z drogi wojewódzkiej Nr 655 nie należy do przedmiotu Zamówienia. Jeśli należy, prosimy o wskazanie sposobu przebudowy (rozbiórka starej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej wraz z zaokrągleniami, wykonanie poboczy itp.) oraz dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: Przebudowa istniejącego zjazdu bitumicznego z DW 655 nie należy do przedmiotu zamówienia.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie na zjeździe z drogi wojewódzkiej Nr 655 (zgodnie z przekrojem normalnym) poszerzenia o gr. 30cm nie należy do przedmiotu zamówienia. Jeśli należy prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej wykonania nasypów na poszerzenie drogi.

Odpowiedź: Wykonanie poszerzenia na zjeździe z DW 655 nie jest przedmiotem zamówienia.

3. Z uwagi na poglądowy charakter rysunku „zakres robót.pdf” prosimy o dokładniejsze wskazanie wymiarów poszczególnych zjazdów o nawierzchni kruszywowej do wykonania w ramach zamówienia (część oznaczonych na zielono zjazdów na wskazanym rysunku wydaje się być szersza niż wskazane wymiary w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze).

Odpowiedź: Wszystkie zjazdy nie zależnie od lokalizacji posiadają szerokość 4,0 mb (zgodnie z załączonym przedmiarem robót).

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie niezbędne pozwolenia na realizację zadania. Prosimy o ich załączenie (Zamawiający załączył jedynie decyzję na przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej).

Odpowiedź: Zamawiający przed podpisaniem umowy uzyska potwierdzenie braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych na zgłoszenie.

5. Prosimy o jednoznaczne wskazanie szerokości projektowanego pobocza (w projekcie zjazdu z drogi wojewódzkiej wskazano 0,5m, a w przedmiarze robót 0,75m). Prosimy o zweryfikowanie poprawności ilości w przedmiarze (ściananie poboczy oraz wykonanie nawierzchni poboczy).

Odpowiedź: Projektowane pobocze występuje po obu stronach nawierzchni bitumicznej i jest szerokości 0,7 mb.

6. Prosimy o zamieszczenie kompletnego opisu technicznego projektu budowlanego (załączono jedynie 4 strony z 17 wskazanych ze spisu treści)

Odpowiedź: W załączeniu kompletny opis techniczny.

7. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla zaprojektowanej drogi oraz materiałów do wykonania nawierzchni bitumicznej (uziarnienie mieszanki, rodzaj asfaltu).

Odpowiedź: KR 1-2 (wymagania dla nawierzchni bitumicznej określono w SST),

8. Prosimy o załączenie przekroju przez drogę gminną, szczegółu rowu do wykonania oraz szczegółu wykonania zjazdów.

Odpowiedź: Rowy o przekroju trapezowym (szer. dna rowu 40 cm, głębokość min. 30 cm.); zjazdu R=3,0 m

9. Prosimy o potwierdzenie, że humusowanie skarp nie należy do przedmiotu zamówienia. Jeśli należy, prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej oraz wskazanie obmiaru.

Odpowiedź: Humusowanie nie należy do przedmiotu zamówienia

10. Prosimy o wskazanie lokalizacji wyrównania kruszywem – poz. 6 przedmiaru.

Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć ilość z przedmiaru.

W załączeniu:

1. Uzupelniony opis techniczny.

z up. Wójta Gminy
mgr inż. Beata Włukowska
Kierownik Referatu Komunalnego