

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA -

załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowie napowietrznych wprowadzeń linii 110 kV do stacji elektroenergetycznej 110 kV RS Siedliska, gm. Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie” (decyzja KK.6220.7.2021 z dnia 4 listopada 2021 roku),

zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie wprowadzeń istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV do planowanej stacji elektroenergetycznej 110 kV RS Siedliska, realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 469/2, 468, 462, 461, 460, 184/2, 183, 182, 181/1, 180, 179, 178, 176/2, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 174/1, 174/2, 153, 149, 148, 147/2, 147/4, obręb 0012 Siedliska, gmina Wydminy, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. Planowane wprowadzenia zlokalizowane będą na terenie użytkowanym rolniczo i sąsiadują od północnej strony z linią kolejową relacji Wydminy - Giżycko. Nieruchomości, na których planuje się realizację inwestycji użytkowane są typowo rolniczo, o roślinności zdominowanej przez gatunki uprawne, głównie trawy i zboża. Obecna linia elektroenergetyczna przebiega w odległości ok. 38 m od zabudowy mieszkaniowej, natomiast najbliższe stanowisko słupowe planowane jest w odległości ok. 117 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja polegać będzie na budowie dwóch odcinków sieci elektroenergetycznej powstałych w wyniku rozcięcia istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Wydminy-Giżycko i wprowadzeniu ich do stacji elektroenergetycznej (SE) 110 kV RS Siedliska. Budowa ww. stacji elektroenergetycznej 110 kV RS Siedliska nie jest objęta zakresem niniejszego przedsięwzięcia. Projektowane odcinki sieci elektroenergetycznej planuje się wykonać w rozwiązaniu napowietrznym, poprzez posadowienie około czterech słupów elektroenergetycznych 110 kV, wstępnie po dwa na każde wprowadzenie, w tym dwa z nich przebiegać będą w osi istniejącej linii elektroenergetycznej WN relacji Wydminy-Giżycko. Projektowane słupy 110 kV umożliwią wykonanie wprowadzeń istniejącej linii WN na teren projektowanej SE Siedliska. Każde z wprowadzeń zostanie zrealizowane poprzez zawieszenie nowych przewodów fazowych oraz przewodów odgromowych zabezpieczających przed m.in. wyładowaniami atmosferycznymi. Rozcięcie linii 110 kV Wydminy-Giżycko i wprowadzenie jej w dwóch odcinkach do SE Siedliska, stworzy dwa odrębne odcinki linii napowietrznej w relacjach Wydminy-Siedliska oraz Siedliska-Giżycko. W ramach zadania zdemontowany zostanie istniejący odcinek elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Wydminy-Giżycko wraz z istniejącym słupem 110 kV. Teren zajęty pod jedno stanowisko słupowe to obszar o powierzchni ok. 50 m², nie licząc fundamentu pod ziemią. Obszar ten będzie związany z trwałym zajęciem powierzchni ziemi. Wzdłuż planowanych wprowadzeń linii napowietrznej 110 kV przewiduje się wyznaczenie maksymalnego obszaru oddziaływania inwestycji. Pas ochrony funkcyjnej dla linii napowietrznej jednotorowej 110 kV wynosi 22 m, po 11 m mierząc od osi linii 110 kV i jest to przewidywany obszar, na który oddziaływać będzie inwestycja i na których mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

z up. Wójta Gminy

mgr inż. Beata Witkowska
Kierownik Referatu Komunalnego