

Wydminy, 28.11.2013r.

Zamawiający:
Gmina Wydminy
ul. Grunwaldzka 74
11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA:

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania RK.272.46.2013.AK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Dostawa kotła co dla ZS w Gawlikach Wlk, wraz z montażem

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie, na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

- Proszę określić schemat kotłowni ponieważ nie jest możliwe dobranie prawidłowej armatury.
Odp: Zgodnie z Siwz Wykonawca winien się zapoznać na miejscu dostawy ze stanem i parametrami istniejących kotłowni. Nie jesteśmy w posiadaniu schematu kotłowni.
- Proszę o określenie czy Wykonawca dostarcza i wymienia drzwi p. poż.
Odp: Nie jest to w zakresie zamówienia. To leży po stronie zamawiającego.
- Proszę o określenie, czy pomieszczenie kotłowni spełnia wszystkie wymagania prawa budowlanego. Chodzi o kubaturę itp.
Odp: Tak
- Proszę o określenie rozwiązania kominowego w przypadku podłączenia kotłów kaskadowych. Jeśli nie ma rozwiązania kominowego, to czy Wykonawca ma wykonać kominy i jakie?
Odp: zamówienie należy wykonać z wykorzystaniem istniejących przewodów
- Czy Wykonawca dostarczy gaśnice i zabezpieczenie p. poż.
Odp: Nie jest to w zakresie zamówienia. To leży po stronie zamawiającego.
- Czy Gmina jest w posiadaniu projektu technologicznego kotłowni, ponieważ jest to niezbędne do uzyskania odbioru przez Urząd Dozory Techniczny. Jeśli nie ma takiego projektu, to proszę o określenie czy Gmina zrezygnuje z odbioru przez UDT
Odp: Dokumenty potrzebne do odbioru, w tym projekt technologiczny ma wykonać Wykonawca
- Czy kaskada kotłów ma pracować w układzie otwartym, czy zamkniętym.
Odp.: Wykonawca winien się zapoznać na miejscu dostawy ze stanem i parametrami istniejących kotłowni, oraz zgodnie z zaproponowaną technologią, i założeniem w SIWZ że kocioł lub kotły, mają współpracować z istniejącym kotłem olejowym.
- Czy została obliczona wielkość naczynia przeponowego, oraz czy został dobrany zawór bezpieczeństwa, oraz inne zabezpieczenia tego typu przed niskim stanem wody itp,
Odp. Nie
- Kto pokrywa koszty badań Urzędu Dozoru Technicznego?
Odp: Nie jest to w zakresie zamówienia. To leży po stronie zamawiającego.