



- Uwagi:
- Ochrona przed dotykien pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
  - Oprawy oświetleniowe w łazienkach montować poza strefą 2.
  - W łazienkach wykona miejscowe podłączenia wyrównawcze.
  - Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tylnik

- ⊕— gniazdo wtykowe pojedyncze  
—⊕— oprawa żarowa  
—⊕— wyłącznik jednobiegunowy  
—⊕— wyłącznik szkodowy  
—⊕— wyłącznik dwubiegunowy  
—⊕— wentylator EDM 100  
—⊕— oprawa świetłowodowa  
—⊕— oprawa świetłowodowa z modulem awaryjnym

|   |                                  |             |                  |
|---|----------------------------------|-------------|------------------|
| <b>E-PROJEKT</b> 11-500 GIŻYCKO: UL. KOMBATANTÓW 3/13 |                                  |             |                  |
| INWESTYCJA: BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH           |                                  |             |                  |
| "MOJE BIOSKO - ORLIK 2012"                            |                                  |             |                  |
| LOKALIZACJA: WYDMINY DZ. NR 745, 748/2 I 749          |                                  |             |                  |
| RZUT PRZYZIEMIEMIA                                    |                                  | marzec 2011 |                  |
| Projektant:   | Wiesław Boluła<br>upr. SUIW 8690 | ELEKTRYKA   |                  |
| Sprawdzający:   |                                  | 1:100       |                  |
| inż. Mirosław Szymczyk<br>upr. SUIW 4184              |                                  |             | nr rys. <b>1</b> |