

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
/Imię i nazwisko, nazwa firmy/

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
/kod pocztowy, adres/

Pełnomocnik:

Radosław Rudziewicz

/Imię i nazwisko, nazwa firmy

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 6/14
/kod pocztowy, adres/

693 875 261 / radoslaw.rudziewicz@gmail.com
/nr telefonu/mail/

Adres do korespondencji:

19-300 Ełk, ul. Podmiejska 2L

Wydminy, dn. 26.04.2018r.

Wójt Gminy Wydminy
pl. Rynek 1/1
11-510 Wydminy

Wpłynęło dnia

30.04.2018

L.dz. 3593 zał. 7

Podpis: [Podpis]

WNIOSEK
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073./, wnoszę o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych w obrębie WEŻÓWKA, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 15/2, 15/3, 15/8, 15/10, 15/45, 15/46, 15/47, 15/49, 15/50, 15/51, 15/52, 15/53, 15/54, 15/55, 15/56, 15/58, 15/60, 15/63, 15/66, 15/67, 15/68, 15/74, 15/89,

I. GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSEM

Określenie granic terenu objętego wnioskiem oznaczono na kopii mapy, w skali 1:1000 lub 1:500, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Granice obejmują teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.

Linie rozgraniczające teren inwestycji objęty wnioskiem oznaczono kolorem niebieskim

II. RODZAJ INWESTYCJI WRAZ Z OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

/podać wszystkie elementy inwestycji: budynki z opisem funkcji, budowle, urządzenia techniczne: przyłącza i inne urządzenia, inne/

Elektroenergetyczna sieć napowietrzna i kablowa nn 0,4 kV

1

III. POTRZEBY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ:

1. Zapotrzebowanie na wodę – nie dotyczy
2. Zapotrzebowanie na energię cieplną – nie dotyczy
3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną – nie dotyczy
4. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków – nie dotyczy
5. Sposób unieszkodliwiania odpadów – nie dotyczy
6. Ilość miejsc parkingowych na własnej działce – nie dotyczy
7. Dostęp do drogi publicznej – nie dotyczy
8. Powierzchnia dróg, parkingów i placów utwardzonych – nie dotyczy
9. Inne – nie dotyczy

IV. OKREŚLENIE PLANOWANEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Wg załącznika graficznego sporządzonego na kopii mapy zasadniczej /z zaznaczeniem podstawowych wymiarów projektowanych obiektów oraz odległości od granic działki i innych budynków/

Gabaryty projektowanych obiektów:

Długość: ok. 266 m

Powierzchnia biologicznie czynna – nie dotyczy

2

V. DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestycja o znaczeniu lokalnym, nie wpływa na środowisko.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Urzędu Gminy Wydminy w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego niezbędnego do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Radosław Rudziewicz

.....
(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Kopia mapy zasadniczej z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem- zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) §3 ust. 2 (obszar o zakresie 3-krotnej długości frontu* działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50m).
- 2) Opłata skarbową w wysokości 107zł zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1827 ze zm./ (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej)

UWAGA: Kopie mapy zasadniczej i wypisy z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym- Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Gen. J. Zajączka, 11-500 Giżycko.

* - front – strona nieruchomości przyległa do drogi publicznej

Białystok, dnia 20.07.2017 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 1044/OB./2017

Jarosław Dziegielewski, działający jako pełnomocnik Spółki PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, kapitał zakładowy 9.729.424.160 zł, w całości opłacony, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12.02.2016 r. udzielonego przez Zarząd Spółki PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, niniejszym udziela:

Panu Radosławowi Rudziewiczowi,

posiadającemu numer **PESEL 89080509656**,

dowód osobisty nr **AZK 638806**, wydany przez Prezydenta Miasta Ełk,

§ 1

pełnomocnictwa substytucyjnego do występowania w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pełniącej rolę inwestora, do działań związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznych do zasilenia dz. nr 15/60, 15/85, 15/53 w miejscowości Gawliki Małe, gm. Wydminy, w zakresie wskazanym w umowie nr **502/RE4/LZA/2017**, zawartej z **Konsorcjum: Przedsiębiorcy Radosława Rudziewicza, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 6/14 i Spółki: ADA-VIT-Ełk Sp. z o.o., Konieczki 16, 19-300 Ełk, reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum - Radosława Rudziewicza**, z wyszczególnieniem:

1. Uzyskiwania na rzecz inwestora:

- a) danych osobowych właścicieli gruntów na trasie projektowanych urządzeń, celem uzyskania wymaganych prawem budowlanym uzgodnień i decyzji,
- b) decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy lub wypisów z miejscowych planów zagospodarowania terenu dla projektowanych zakresów inwestycji,
- c) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji, w tym pozwolenia wodnoprawnego,
- d) decyzji o pozwoleniu na budowę, przebudowę i rozbiórkę,
- e) uzgodnień branżowych związanych z wykonywanym projektem,
- f) uzgadniania projektu we właściwych terenowo Zespołach Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- g) uzyskiwania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,

- h) decyzji administracyjnych, oraz innych decyzji w sprawie uzgodnień lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych od zarządców dróg publicznych i wewnętrznych.
2. Podpisywania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zakresie rozbiórki obiektów, w celu realizacji zawartej umowy nr **502/RE4/LZA/2017**.
 3. Podpisywania umów z właścicielami nieruchomości na dysponowanie gruntem do celów budowlanych wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 1f-4 do specyfikacji technicznej, w celu realizacji zawartej umowy nr **502/RE4/LZA/2017**.
 4. Reprezentowania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w sprawach, o których mowa w oświadczeniu o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie określonym umową i przedmiotem działalności PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie wykonywanym przez PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie opłaty związane z ww. czynnościami, zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie prac projektowych, obciążają firmę projektującą, czyli: **Konsorcjum: Przedsiębiorcy Radosława Rudziewicza, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 6/14 i Spółki: ADA-VIT-Ełk Sp. z o.o., Konieczki 16, 19-300 Ełk.**

§ 2


Niniejsze pełnomocnictwo nie umocowuje do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

§ 3

1. Pełnomocnik nie ma prawa powoływać dalszych pełnomocników w zakresie obejmującym całość lub część jego umocowania.
2. Pełnomocnictwo jest udzielone wyłącznie w okresie obowiązywania umowy nr **502/RE4/LZA/2017**.
3. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.
4. W przypadku wygaśnięcia lub odwołania pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa powinien być niezwłocznie zwrócony do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok



Dyrektor Generalny

Jarosław Dziągiewlewski

Łtk, 23-03-2017 r.

17-B4/S/00330

Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-B4/UP/00330/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Wydminy

pl. Rynek 1/1

11-510 Wydminy

Warunki przyłączenia nr 17-B4/WP/00330/1 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Kompaktowa Oczyszczalnia Ścieków

Lokalizacja: gmina Wydminy, miejscowość Gawliki Małe, nr dz. 15/85

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 23-03-2017 oraz pismo z dnia , zmieniając warunki przyłączenia z dnia 03-03-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:


1. Miejsce przyłączenia: słup istniejącej linii napowietrznej nN.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 12,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. Przebudować istniejącą linię napowietrzną nN przebiegającą na odcinku od stacji transformatorowej nr 8-1413 do słupa nr 12 wraz z przyłączami napowietrznymi nN na odpowiednią linię typu AsXS_n, zasilić przyłączem kablowym nN ze słupa linii napowietrznej nN, wybudować złącze kablowe nN zintegrowane z układem pomiarowym w linii ogrodzenia od strony drogi
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Wybudować wzl i instalacje elektryczne według potrzeb; przedstawić w Punkcie Obsługi Klienta Sekcja Giżycko dokumenty potwierdzające gotowość do przyłączenia.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy działki.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1. licznik energii czynnej 3 fazowy
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 20 [A],
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\text{tg } \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkownika, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
 - 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
 - 15.2. stacja tr. nr 8-1413, Sn=100kVA, proj. przebudowa linii napowietrznej nN i budowa przyłącza kablowego nN
Inwestycja 5948

Warunki przyłączenia opracował:

Rafał Krawczyk

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Elk


Dyrektor
Grzegorz Torebko

Ełk, 23-03-2017 r.

17-B4/S/00329

Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-B4/UP/00329/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Wydminy

pl. Rynek 1/1

11-510 Wydminy

Warunki przyłączenia nr 17-B4/WP/00329/1 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Przepompownia ścieków Surowych

Lokalizacja: gmina Wydminy, miejscowość Gawliki Małe, nr dz. 15/53

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 23-03-2017 oraz pismo z dnia , zmieniając warunki przyłączenia z dnia 03-03-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup istniejącej linii napowietrznej nN.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 5,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. Przebudować istniejącą linię napowietrzną nN przebiegającą na odcinku od stacji transformatorowej nr 8-1413 do słupa nr 12 wraz z przyłączami napowietrznymi nN na odpowiednią linię typu AsXSn, zasilić przyłączem kablowym nN ze słupa linii napowietrznej nN, wybudować złącze kablowe nN zintegrowane z układem pomiarowym w linii ogrodzenia od strony drogi
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Wybudować wzl i instalacje elektryczne według potrzeb; przedstawić w Punkcie Obsługi Klienta Sekcja Giżycko dokumenty potwierdzające gotowość do przyłączenia.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w ogrodzenia/granicy działki.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 8.1. licznik energii czynnej 1 fazowy
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
- 9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 25[A],
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\text{tg } \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
- 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
- 15.2. stacja tr. nr 8-1413, $S_n=100\text{kVA}$, proj. przebudowa linii napowietrznej nN i budowa przyłącza kablowego nN
- Inwestycja 5948.

Warunki przyłączenia opracował:

Rafał Krawczyk

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Elk

Dyrektor
Grzegorz Torebko

Ełk, 23-03-2017 r.

17-B4/S/00325

Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-B4/UP/00325/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Wydminy

pl. Rynek 1/1

11-510 Wydminy

Warunki przyłączenia nr 17-B4/WP/00325/1 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Przepompownia Ścieków Surowych

Lokalizacja: gmina Wydminy, miejscowość Gawliki Małe, nr dz. dz.nr 15/60

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 23-03-2017 oraz pismo z dnia , zmieniając warunki przyłączenia z dnia 03-03-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup istniejącej linii napowietrznej nN.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 5,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. Przebudować istniejącą linię napowietrzną nN przebiegającą na odcinku od stacji transformatorowej nr 8-1413 do słupa nr 12 wraz z przyłączami napowietrznymi nN na odpowiednią linię typu AsXS_n, zasilić przyłączem kablowym nN ze słupa linii napowietrznej nN, wybudować złącze kablowe nN zintegrowane z układem pomiarowym w linii ogrodzenia od strony drogi
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Wybudować włz i instalacje elektryczne według potrzeb; przedstawić w Punkcie Obsługi Klienta Sekcja Giżycko dokumenty potwierdzające gotowość do przyłączenia.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy działki.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1. licznik energii czynnej 1 fazowy
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 25[A],
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjęć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\text{tg } \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
 - 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
 - 15.2. stacja tr. nr 8-1413, Sn=100kVA, proj. przebudowa linii napowietrznej nN i budowa przyłącza kablowego nN

Inwestycja 5948.

Warunki przyłączenia opracował:

Rafał Krawczyk

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Elk

Dyrektor
Grzegorz Torebko