

## Warunki przyłączenia dla budowy przyłącza wodociągowego

PUKiZ WK/14/12/2014/MS

Wydminy 08.12.2014r.

Przedsiębiorstwo  
Usług Komunalnych i Zieleni  
sp. z o.o.  
ul. Grunwaldzka 43, 11-510 Wydminy  
NIP 845-198-08-55 REGON 281342904  
tel./fax. 87 421 00 78

Gmina Wydminy  
ul. Grunwaldzka 74  
11-510 Wydminy

### WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej

w miejscowości Pańska Wola (osada) nr działki 195/2

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/131/2012 z 3 października 2012r. Rady Gminy Wydminy opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 7 listopada 2012r. poz. 2964 oraz w związku z wnioskiem informuje, że dostawę wody dla nieruchomości położonej w Pańskiej Woli - osada (działka geodezyjna nr 195/2) należy projektować według następujących zasad:

#### I TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody istniejący wodociąg Pańska Wola
2. Do przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem
3. Średnica rury Ø 90 mm

#### II PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Wodomierze projektować w studni wodomierzowej. Za zestawami wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002

Przyłącze zakończyć hydrantem.

#### III INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Wybudowane przyłączy wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy;
3. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza;
4. Wykonać badanie wody przez SANEPID
5. Warunki dostaw wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę.

SPECIALISTA

*Małgorzata Sawicki*

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o.o.**

Tel. 87 4210078  
Faks 87 4210078

ul. Grunwaldzka 43  
11-510 Wydminy

www.pukiz.pl  
biuro@pukiz.pl

