

INFORMACJA:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem **KK.271.1.2016.MC** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach.

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie, na które udziela się odpowiedzi.

I. W związku z przygotowaniem oferty dotyczącej przetargu proszę o wyjaśnienie kilku kwestii:

1. Czy powietrzna pompa ciepła wchodzi w zakres opracowania?
Odp. *Zgodnie z SIWZ Rozdział 2 punkt Ciepła woda użytkowa.*
2. Czy Zamawiający przewiduje wymianę zasobników wody na nowe?
Odp. *Zgodnie z SIWZ Rozdział 2 punkt Ciepła woda użytkowa.*
3. W specyfikacji mowa jest o wykonaniu konstrukcji spełniającej funkcję magazynu pelletu. O jaką konstrukcję chodzi?
Odp. *Zakres dostawy Wykonawcy.*
4. Czy instalacja c.o. w kotłowni podlega wymianie? Jeżeli tak proszę o podanie ilości oraz średnic rur, które należy wymienić.
Odp. *Wykonawca określi na podstawie wizji lokalnej i ujmie w projekcie powykonawczym.*
5. Proszę o sprecyzowanie jakie urządzenia oprócz kotła olejowego należy w kotłowni zdemontować?
Odp. *Wykonawca określi na podstawie wizji lokalnej i ujmie w projekcie powykonawczym.*
6. Czy do zdemontowania są dwa rozdzielacze w kotłowni?
Odp. *Tak.*
7. W projekcie zaproponowano naczynia wzbiorcze zamknięte na ciśnienie 3 i 2,5 bara. Czy zamawiający dopuści naczynia na ciśnienie 6 bar? Brak zaproponowanych naczyń pracujących na takie ciśnienie
Odp. *Tak.*
8. W projekcie mamy zaprojektowane 4 obiegi grzewcze, z wyjaśnień wynika iż są oraz pozostaną 2 obiegi grzewcze oraz obieg c.w.u. (pompa ciepła). Proszę o podanie, które obiegi będą tymi docelowymi. W przedmiarach w pozycjach dotyczących pomp oraz zaworów trójdrogowych uwzględniono wszystkie 4 obiegi.
Odp. *Zgodnie z projektem budowlanym punkt 6.5, 6.6, 6.7.*

II. Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu na składanie ofert na zadanie pt. „Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach”, ze względu na zbyt krótki czas na zaprojektowanie technologii obu kotłowni. Proponowana data składania ofert 25.01.2016r.

Odp. *Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.*

III. W związku z zamiarem przystąpienia do ww. przetargu oraz wymaganiami Zamawiającego proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, pojawiające się na etapie przygotowania oferty:

Pytania do Urzędu Gminy:

1. W załączonym projekcie budowlanym są wskazane kotły firmy Herz i Kostrzewa. W związku z tym, że w projekcie jest moc 2x 180, a w SIWZ 150+200 kW prosimy w jakim standardzie i którą

konfigurację należy brać do wyceny?

Odp. *Zgodnie z SIWZ Rozdział 2.*

2. Brak projektów robót elektrycznych i konstrukcyjno budowlanych dla zadania w Urzędzie Gminy.

Prosimy o pilne uzupełnienie.

Odp. *Do Informacji załączono rysunki projektu elektrycznego, projekt dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wydminach oraz na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/*

3. Jakie są istotne parametry kotłów brane przy badaniu równoważności urządzeń?

Odp. *Zgodnie z SIWZ Rozdział 2.*

4. W temacie projektu Urzędu Gminy piszę się o przebudowie schodów zewnętrznych, oraz rozbudową o zadaszenie. Brak rysunków technicznych oraz opisu.

Odp. *Przebudowa schodów i rozbudowa zadaszenia nie wchodzi w zakres zadania.*

5. W projekcie nic się nie mówi na temat pompy ciepła, natomiast w SIWZ jest krótki zapis. Czy należy uwzględniać tylko pompę ciepła, czy również zbiorniki CWU zgodnie z projektem?

Odp. *Zgodnie z SIWZ.*

6. Czy prace w Urzędzie Gminy są tylko w obrębie kotłowni, czy w całym budynku?

Odp. *Tylko w obrębie kotłowni.*

7. Prosimy o załączenie zestawienia głównych materiałów które mają być zamontowane w budynku Urzędu Gminy, gdyż w tej postaci nie wiadomo czego oczekuje Zamawiający.

Odp. *Wykonawca określi na podstawie wizji lokalnej i ujmie w projekcie powykonawczym.*

8. Jakie urządzenia należy zdemontować?

Odp. *Należy zdemontować istniejący piec, istniejące pojemniki na olej, urządzenie zbiorcze znajdujące się przy piecu, oraz instalację która będzie wymieniana.*

Pytania do Kotłowni kontenerowej w Zelkach:

1. Prosimy o załączenie projektów robót sanitarnych, konstrukcyjno budowlanych, elektrycznych, które mają stanowić podstawę wyceny. Brak tych podstawowych elementów nie przedstawia zakresu oraz wymagań Zamawiającego.

Odp. *Do wykonania w/w zadania Inwestor nie posiada projektu budowlanego, załączony projekt dotyczy wcześniej realizowanej inwestycji remontu świetlicy i może służyć jedynie jako dokumentacja poglądowa.*

2. Jaka jest moc kotłowni kontenerowej?

Odp. *Zgodnie z SIWZ Rozdział 2, część II.*

3. Czy Zamawiający uzyskał wszelkie pozwolenia na postawienie kotłowni kontenerowej?

Odp. *Tak.*

4. Jakie urządzenia wchodzą w zakres demontażu.

Odp. *Kocioł.*

Po udzieleniu przez Zamawiającego wszystkich odpowiedzi, oraz uzupełnieniu dokumentacji, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o min 10 dni roboczych.

Odp. *Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.*

Wójt Gminy Wydminy
/-/ Radosław Król

Załączniki:

zal_1_do_Informacji_projekt_Zelki

zal_2_do_Informacji_rysunki_elektryka_Urząd

zal_3_do_Informacji_projekt_elektryki_Urząd_rysunki