

Wydminy, dnia 16.11.2015 roku

Zmawiający:
Gmina Wydminy
pl. Rynek 1/1
11-510 Wydminy

INFORMACJA:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem **KK.271.16.1.2015** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach II.

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie, na które udziela się odpowiedzi.

Pytanie 1. Czy Zamawiający przewiduje kotły o mocy 2 x po 175 kW? Łączna moc kotłów będzie w dalszym ciągu stanowić 350kW.

Odpowiedź: Zamawiającemu zależy na zróżnicowaniu kotłów ze względu na moc, w związku z powyższym należy dostarczyć kotły o mocy 150kW i 200kW.

*Z up. Wójta Gminy
/-/ mgr Maria Dolecka
Zastępca Wójta*