

P. A. Najman
21.04.2016 (MM)

Warunki przyłączenia dla budowy przyłącza wodociągowego

PUKIZ WK/01/04/2016/MS

Wydminy 19.04.2016r.

Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych i Zieleni
sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 43 11-510 Wydminy
NIP 645-190-04-45 KOCGN 201042989
tel./fax 87 421 10 79

Gmina Wydminy
Plac Rynek 1/1
11-510 Wydminy

3380

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej

w miejscowości Zelki 12/a nr działki 73/6

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/131/2012 z 3 października 2012r. Rady Gminy Wydminy opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 7 listopada 2012r. poz. 2964 oraz w związku z wnioskiem informuje, że dostawę wody dla nieruchomości położonej w Zelki 12/a nr działki 73/6 należy projektować według następujących zasad:

I TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody istniejący wodociąg Zelki
2. Do przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem

II PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą wewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002

III INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy;
3. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza;
4. Wykonać badanie wody przez SANEPID
5. Warunki dostaw wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę po odbiorze przyłącza.

SPECJALISTA

Marek Szczytki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o.o.

tel. 87 4210078
ks 87 4210078

ul. Grunwaldzka 43
11-510 Wydminy

www.pukiz.pl
biuro@pukiz.pl

