Pi=93,176 kW
kj=0,4
Ps=37,27kW

RG WXL 3x24

Zasilanie z rozdz. TL	Zasilanie rozdzielni R1	Zasilanie rozdzielni R2	Zasilanie rozdzielni R3	Zasilanie rozdzielni RK	Winda	Wyłącznik różnicowoprądowy obwodu gniazd wtykowych	Gniazda 1/26	Gniazda 1/22	Gniazda 1/23	Rezerwa	Gniada DATA 1/23	Wyłącznik różnicowoprądowy obwodu gniazd wtykowych	Oświetlenie 1/22	Oświetlenie 1/23,1/24,1/25.1/26	Rezerwa	Rezerwa		Oświetlenie awaryjne
	16,208	33,408	27,416	6,648	6,0		0,4	0,4	0,8		0,4		0,648	0,448				0,4



Rozbudowa R1

Zasilanie platformy	Zasilanie platformy
0,4	0,4



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. arch. Marek Kochański
16-400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23

TEMAT	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDMINACH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W WYDMINACH, SALI KINOWO-KONCERTOWEJ I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ROZBUDOWĄ O ZADASZENIE			FAZA PR. BU
OBIEKT	BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDM. WYDMINY, ul. 40-LECIA PRL, DZ. EWIDENCYJNA nr 716			BRANŻ ELEKTI
RYSUNEK	**SCHEMAT ZASILANIA - RG, R1**			SKALA -
PROJ.	tech. Wiesław Baluta upr. nr SUW-86/90	DATA XI. 2013r	PODPIS	NR RYS 2(
SPR.	inż. Mirosław Szymczyk upr. nr SUW-41/84	DATA XI. 2013r	PODPIS	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)