


| | |
|---|---|
| PŁYTY AŻUROWE MEBA, | 60x40 cm, gr. 8 cm |
| GEOWŁÓKNINA 400 T | gr. 0,5 cm |
| WARSTWA DOCIĄŻAJĄCA, podsypka piaszczysto-żwirowa gr.60cm | |
| FOLIA PVC | gr. 0,15cm |
| GEOWŁÓKNINA 400 T | gr. 0,5 cm |
| PODSYPKA Z PIASKU | gr. 10 cm |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE | |

P.P. 109,00m npm

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzedna terenu | 152,00 | 151,75 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,70 | 151,82 |
| Rzędna projektowana terenu | | | 151,70 | | | | | 151,70 | |
| Rzędna projektowana dna | | | | 150,70 | 149,50 | 149,50 | 150,70 | | |
| Rzędna projektowana złoża | | 151,75 | 150,75 | 149,75 | 148,70 | 148,70 | 149,75 | 150,75 | 151,82 |
| Odległość ( m ) | 9,32 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 30,40 | 1,80 | 1,50 | 1,60 | 0,40 |
| Proj. Rzędna lustra wody | | | | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 118,40 | | |
| Proj. Głęb. lustro wody / dno | | | | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | | |
| Proj. Głębokość stawu (m) | | | | 1,00 | 2,20 | 2,20 | 1,00 | | |
| Odległości projektowane (m) | 10,82 | | 1,50 | 34,00 | | | 1,50 | 2,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| JEDNOSTA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS ul. Jagiellońska 9b/1 17-100 Bielsk Podlaski | ZAMAWIAJĄCY: GMINA WYDMINY ul. Grunwaldskiej 74 11-510 Wydminy OBIEKT: działce nr geod. 4/123, ob. Biała Giżycka, gm. Wydminy 11-510 | |
| TREŚĆ PROJEKTU: BUDOWA KOMPAKTOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 3,5m3/d W M. BIAŁA GIŻYCKA W GMINIE WYDMINY | | SKALA: 1:100/100 FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY NR RYSUNKU: 13 |
| TREŚĆ RYSUNKU: ZBIORNIK RETENCYJNO-ODPAROWUJĄCY - PRZEKRÓJ A-A | | BRANŻA: SANITARNA DATA: 2014.05 |
| BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczyc | NR UPRAWNIEŃ: PDL/0054/POOS/09 | PODPIS: |
| BRANŻA MELIORACJA: ... | NR UPRAWNIEŃ: ... | PODPIS: |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA: ... | NR UPRAWNIEŃ: ... | PODPIS: |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA: ... | NR UPRAWNIEŃ: ... | PODPIS: |